



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ52.B.00122

Серия RU № 0141845

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "СК".
Улица Орлова, дом 22, город Ульяновск, Российская Федерация, 432071.
Телефон +78422441088, +78422441664, +78422441598, адрес электронной почты sksert@list.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЯ52 от 18.12.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Контактор".
ОГРН: 1027301164439. Место нахождения и фактический адрес: улица Карла Маркса, 12, город Ульяновск, Ульяновская область, Российская Федерация, 432001. Телефон +78422675200, адрес электронной почты bureau.ulyanovsk@legrand.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Контактор".
Место нахождения и фактический адрес: улица Карла Маркса, 12, город Ульяновск, Ульяновская область, Российская Федерация, 432001.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические типа ВА04-36, ВА04-36Ф, ВА06-36.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ16-92 БЕИВ.641453.001ТУ "Выключатели автоматические типа ВА04-36, ВА04-36Ф, ВА06-36".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536 20 900 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта о результатах анализа состояния производства № 25 от 24.10.2018, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СК"; протоколов испытаний № БЕИВ.640108.907 от 24.08.2018, № БЕИВ.640108.913 от 19.09.2018, № БЕИВ.640108.914 от 24.09.2018, № БЕИВ.640108.915 от 25.09.2018 Испытательного центра электрооборудования Акционерного общества «Контактор», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЕ45.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соблюдение требований ТР ТС 004/2011 обеспечивается выполнением требований: ГОСТ Р 50030.2-2010 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели"; ГОСТ ИЕС 60947-2-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". Срок службы - 15 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с января 2018 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.11.2018 ПО 14.11.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Бакал Любовь
(инициалы, фамилия)Михайловна
Коваль Владислав
(инициалы, фамилия)
Николаевич