




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ52.B.00066

Серия RU № 0054124



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "СК". Улица Орлова, дом 22, город Ульяновск, Российская Федерация, 432071. Телефон /факс +78422441088, +78422441664, +78422441598, адрес электронной почты sksert@list.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЯ52 выдан 18.12.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Контактор". ОГРН: 1027301164439. Место нахождения и фактический адрес: улица Карла Маркса, дом 12, город Ульяновск, Ульяновская область, Российская Федерация, 432001. Телефон +78422675200, факс +78422421513, адрес электронной почты bureau.ulyanovsk@legrand.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Контактор". Место нахождения и фактический адрес: улица Карла Маркса, дом 12, город Ульяновск, Ульяновская область, Российская Федерация, 432001.

ПРОДУКЦИЯ
Выключатели автоматические ВА50-45Про типов ПРОТОН 25, ПРОТОН 40, ПРОТОН 63.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3423-007-05832917-2014 "Выключатели автоматические типа ВА50-45 Про Протон".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536 20 900 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ заключений по результатам идентификации от 18.12.2014, от 24.02.2015 Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СК"; протокола испытаний от 25.12.2014 № 443-07/14 Испытательной лаборатории технических средств по требованиям электромагнитной совместимости Федерального государственного унитарного предприятия федерального научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.22МЛ140 бессрочно; протоколов испытаний от 02.11.2015 № 1970-376-114-004-15; № 1971-377-114-004-15 Испытательной лаборатории "ИЛ БТ" Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21МЛ31 до 16.03.2016; акта о результатах анализа состояния производства № 19 от 24.02.2015 Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СК".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Количество коммутационных циклов: ПРОТОН 25, ПРОТОН 40: механических - 10000, электрических - 5000; ПРОТОН 63: механических - 5000, электрических - 2500. Документы в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011: ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования"; ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели".

СРОК ДЕЙСТВИЯ 16.11.2015 ПО 15.11.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П. (подпись)
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



И.М. Бакал
(инициалы, фамилия)

В.Н. Коваль
(инициалы, фамилия)