



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB73.B.01028

Серия RU № 0512491

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Платинум».

Место нахождения: 115093, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, помещение 20. Телефон: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AB73. Дата регистрации аттестата аккредитации: 12.05.2016 года

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИОН-Спецодежда».

Основной государственный регистрационный номер: 5137746181689.

Место нахождения: 109444, Российская Федерация, город Москва, улица Ферганская, дом 13, корпус 5, комната 3

Адрес места осуществления деятельности: 143960, Российская Федерация, Московская область, город Реутов, проспект Мира, владение 85

Телефон: 74956403925, адрес электронной почты: mereon@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИОН-Спецодежда».

Место нахождения: 109444, Российская Федерация, город Москва, улица Ферганская, дом 13, корпус 5, комната 3

Адрес места осуществления деятельности: 412481, Российская Федерация, Саратовская область, город Калининск, улица 50 лет Октября, дом 30

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты рук от воздействия электрического тока (защитные свойства:

Эн – от электрического тока напряжением до 1000 В): перчатки резиновые диэлектрические бесшовные, торговой марки «МЕРИОН-СПЕЦОДЕЖДА», модель «Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные».

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2514-001-26226664-2014.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 4015 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011

"О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 391 ЛП от 28.07.2017 года, выданного

испытательным центром Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21БУ02; протокола испытаний № 017/ИЛСИС-2017 от 28.07.2017 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; протокола испытаний № 1547-1746-17 от 10.07.2017 года, выданного испытательной лабораторией "ИЛ БТ" ООО "ИЛ ЭП ЭМС", аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21МЛ31; акта анализа состояния производства от 22.07.2017 года органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Платинум".

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия использования, хранения, сроки хранения и годности в соответствии с

эксплуатационной документацией. Хранить перчатки необходимо в упаковке изготовителя при температуре от 0 до 30 °С и относительной влажности воздуха до 65 %. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию солнечных лучей, воды, масел, щелочей и других веществ, разрушающих резину. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

31.07.2017

ПО

30.07.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

К.В. Воробьева

(инициалы, фамилия)

В.В. Попов

(инициалы, фамилия)