



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-UA.AЯ60.B.00172

Серия RU № 0357653

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Частного Учреждения "Воронежский центр сертификации и мониторинга",
 Адрес: 394018, РОССИЯ, Воронежская область, Воронеж, ул. Станкевича, д. 2А,
 Телефон: +74732597793, Факс: +74732597212, E-mail: mail@vcsm.ru,
 Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.10АЯ60 от 15.10.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью, **ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМТРАНЗИТ"**, Место нахождения (адрес юридического лица): 394007, РОССИЯ, Воронежская область, город Воронеж, Спортивная набережная, дом 23б, помещение III, ОГРН: 1163668090706, Телефон: +74732273675, Факс: +74732394088, E-mail: tehzakaznew@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОГ "Белоцерковское УПП УТОС",
 Место нахождения (адрес юридического лица): 09107, УКРАИНА, Киевская область, город Белая Церковь, улица Ивана Кожедуба, дом 39,
 Телефон: +10380456352444, Факс: +10380456352444, E-mail: utos@magnus.kiev.ua

ПРОДУКЦИЯ Выключатели безопасности типа ВБ5.; ВБ5-1, ВБ5-2, ВБ5-3, Серийный выпуск, ТУ У 31.2-03967731-010-2004 "Выключатели типа ВБ5. Технические условия"

КОД ТН ВЭД ТС 8536

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 381216 от 08.12.2016, Испытательного центра ЗАО "Спектр-К", аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02 от 18.08.2015, акта проверки производства от 30.09.2016, схема сертификации: 1с



Директор *Г. А. Артемьев*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 30011.5.1-2012 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления". Срок сохраняемости выключателей в упаковке - 3 года. Условия хранения по группе 3(ЖС) ГОСТ 15150-69. Механическая износостойкость при частоте 6000 включений-отключений (ВО) в час не менее 2000000 циклов ВО

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.03.2017 **ПО** 20.12.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

С.В. Калашников
(подпись)

Калашников С.В.
(инициалы, фамилия)

Л.В. Романенко
(подпись)

Романенко Л.В.
(инициалы, фамилия)