



НВА
Черкесск

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВА 51-25

ПАСПОРТ

EAC

РОССИЯ, КЧР, 369009, г. Черкесск, АО "НВА"
пл. Гутякулова, 3. Тел. (8782) 23-79-90
Факс: (8782) 23-79-90; 23-80-11;
E-mail: sales.nva@yandex.ru; <http://www.oaonva.ru>

Сделано в РОССИИ

Основные технические данные

Типоисполнение ВА51-25

Номинальный ток, А

Номинальная рабочая наибольшая
отключающая способность $I_{cs} = I_{cu}$, кА

Число полюсов

Вид расцепителя *

3

комбинированный
электромагнитный

IP00; IP20; IP54

660

50, 60

Степень защиты выключателя *

Номинальное напряжение, В

Частота тока главной цепи, Гц

Ток отсечки *

Контрольная температура

Категория применения

Масса, кг, не более *

7 In; 10 In

40 °C

A

0,38; 0,43; 1,0

Содержание серебра, г.

| Ток перегрузки | 1,05 In | 1,3 In |
|--------------------|---|--|
| Время срабатывания | Не должны срабатывать с холодного состояния в течение времени менее 1ч. | Должны срабатывать с нагретого состояния в течение времени менее 1ч. |

Примечание: * - Нужное подчеркнуть.

Примечания:

1. Выключатели имеют выводные зажимы со степенью защиты IP00 и оболочку со степенью защиты IP30.
2. Остальные технические данные и характеристики приведены в «Руководстве по эксплуатации».

Комплект поставки

Выключатель автоматический

Паспорт - 1экз. на партию выключателей до 20 шт. одного типоисполнения и одного номинального тока расцепителей, отправляемых в один адрес.

«Руководство по эксплуатации» - 1 экз. на партию выключателей, отправляемых в один адрес по одному отгрузочному документу.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу выключателя при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода выключателей в эксплуатацию, но не более 4-х лет с момента приемки выключателей службой ОТК предприятия - изготовителя.

Свидетельство о приемке

Автоматический выключатель удовлетворяет требованиям технических условий ТУ16-522.157-97 и признан годным к эксплуатации.

Клеймо технического контроля _____

Дата « ____ » _____ 201__ г.